



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«24» мая 2021 г.

(дата составления акта)

15 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 133

В период с «11» мая 2021 года по «24» мая 2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера д. 46а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «27» апреля 2021 года № 133.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 211» (далее МДОУ «Детский сад № 211»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. с «11» мая 2021 года по 15 час. 30 мин. «24» мая 2021 года.

Общая продолжительность проверки: (10 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

27.04.2021 года по электронной почте завершено  
Шубникова Е.М. (распоряжение направлено 27.04.2021 года по эл. почте)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Лада Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 211» Шубникова Екатерина Михайловна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание МДОУ 2-х этажное, II степени огнестойкости, введено в эксплуатацию в 1966 году. Площадь первого этажа — 978,6 кв.м, площадь второго этажа — 949,8 кв.м. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагаются группы, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты специалистов, пищеблок, прачечная. На территории расположен отдельно стоящий хозяйственный блок (складские помещения, мастерская). Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано АПС и СОУЭ. Пожарный гидрант находится в 25м от здания.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Помещения здания МДОУ, помещения здания хозблока не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожаров класса Е. Отсутствуют в наличии переносные огнетушители с рангом тушения модельного очага не менее 55В.	Правила противопожарного режима в РФ приложение 1; п. 5.21 табл. 7 ГОСТ Р 51057-2001; ст. 8 Федерального закона РФ № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад № 211» ✓
2.	Помещения здания хозблока не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожаров класса А с рангом тушения модельного очага не менее 4А.	Правила противопожарного режима в РФ приложение 1; п. 5.21 табл. 5 ГОСТ Р 51057-2001; ст. 8 Федерального закона РФ № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад № 211» ✓
3.	На плане эвакуации при пожаре в помещениях МДОУ, расположенного на 2-ом этаже не отражены эвакуационные выходы, ведущие из спальных помещений групп «клубничка» (помещение № 8 по тех.паспорту БТИ), «малинка» (помещение № 3 по тех.паспорту БТИ) непосредственно наружу.	п. 4.2, 6.2.2, 6.2.3. ГОСТ Р 12.2.143-2009; 54 правил противопожарного режима в РФ.	МДОУ «Детский сад № 211» ✗
4.	На плане эвакуации при пожаре в помещениях МДОУ, расположенного на 1-ом этаже не отражены эвакуационные выходы, ведущие из спальных помещений групп «брусничка» (помещение № 52 по тех.паспорту БТИ), «черемушка» (помещение № 61 по тех.паспорту БТИ) непосредственно наружу.	п. 4.2, 6.2.2, 6.2.3. ГОСТ Р 12.2.143-2009; 54 правил противопожарного режима в РФ.	МДОУ «Детский сад № 211» ✗
5.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели.	п.36 правил противопожарного режима в РФ.	МДОУ «Детский сад № 211» —
6.	В спальном помещении групп «брусничка» (помещение № 52 по тех.паспорту БТИ), «черемушка» (помещение № 61 по тех.паспорту БТИ) у эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу отсутствует световой оповещатель (табло) «Выход», включение которого происходит от командного сигнала АУПС.	п.3.1, 3.2, 3.11, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п. 5.1, п.5.3, таб.1, таб.2 СП 3.13130.2009	МДОУ «Детский сад № 211» —
7.	В здании хозблока в месте установки приборно-контрольных пожарных приборов не размещена информация с указанием линии связи пожарной сигнализации для каждого контролируемого помещения с перечнем	п.10 правил противопожарного режима в РФ	МДОУ «Детский сад № 211» ✓

	контролируемых помещений.		
8.	В группе «смородинка» на 1-ом этаже (помещения № 19 - 24 по тех.паспорту БТИ) допускается одновременное пребывание 21 ребёнка и 2 человека персонала при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ст. 52 п.2, ст. 53 ч.1, п.1 ч.2 Федерального закона РФ № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад № 211»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Проверочные листы

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор  
г. Ярославля  
по пожарному надзору Калининко Л.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» мая 2021 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Шуршинов Е. М. завершено  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» мая 2021 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)